



Formation Habilitation électrique B0 H0 H0V

OBJECTIFS

La formation habilitation électrique B0, H0, H0V permet de connaître le risque électrique et savoir mettre en œuvre les procédures de travail en sécurité conformément à la norme NF C18-510 version 2012.

POUR QUI ?

Salarié effectuant des opérations à proximité sur des ouvrages électriques et à qui l'employeur doit délivrer une habilitation de type B0 H0 H0V.

Exécutant ou chargé de chantier, peintre, maçon, personnel d'entretien, élagueur, travaux BTP, agent d'entretien...

PRÉREQUIS

Compréhension des instructions de sécurité

NOTRE PROGRAMME

Contenu

Temps conseillé : 1 jour (8 heures)

MODULE TRONC COMMUN (6 H)

- Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.)
- Effets du courant électrique sur le corps humain
- Noms et limites des différents domaines de tension
- Zones d'environnement et leurs limites
- Principe de l'habilitation électrique
- Définition des symboles d'habilitation
- Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.)
- Risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l'environnement.
- Conduite à tenir en cas d'accident corporel. en cas d'incendie dans un environnement électrique.

EXECUTANTS DE TRAVAUX NON ELECTRIQUES (H0, B0, H0V) (2H)

- Limites de l'habilitation « 0 » (Autorisations, interdits, zone de travail.)
- Repérer la zone de travail
- Appliquer les prescriptions
- Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l'habilitation visée.
- Validation des acquis

MODALITES D'ENCADREMENT

L'exercice est encadré par un formateur compétent dans la formation Habilitation électrique BS.

Tarif : Sur devis



Formation pouvant être prise en charge par votre OPCA

www.formalites-entreprises.fr

☎ 01 78 09 02 30 ✉ formations@formalites-entreprises.fr

La boutique de l'entrepreneur – 18 rue de Théodore Deck 75015 Paris FRANCE

Organisme de formation enregistré à la DIRECTE sous le n° 11754393275